

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu - "Zapytanie dotyczące zaprojektowania, wyprodukowania i montażu wystawy o roboczym tytule „Zbrodnia Pomorska 1939” w Muzeum II Wojny Światowej”.

Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z pytaniem otrzymanym od Wykonawcy:

Gdańsk,
25 lipca 2023 r.

Pytanie nr 2

Mamy pytanie do sali - czy jest możliwe podwieszanie między filarami ? Rozumiem, że filary są też w sąsiedztwie - za ścianką działową. Czy możemy łączyć jakieś konstrukcje do filaru za ścianką działową i do ściany? Dziękuję

Jest możliwe podwieszanie konstrukcji między filarami oraz do ścian działowych. Maksymalne obciążenie konstrukcji między filarami wynosi 500 kg.